

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. Test and Research Institute Pirmasens e.V.

Prüfbericht Nr. / Test Report No.: 0701947-01/05-00-01

Datum / Date: 2007-04-24
MA

Auftraggeber: C-Tek e.K., Engerstraße 5, DE-32051 Herford

Auftrag: Untersuchung von Materialien

Auftrag: 2007-02-19 R. Lademann

Eingangsdatum: 2007-02-21

Prüfgegenstand:

07 01947 01 Nr. 1: C-Tec, Alu-Profilmatte, Bestückung: Nadelfilzstreifen

07 01947 02 Nr. 1: C-Tec, Alu-Profilmatte, Bestückung: brush-Streifen

07 01947 03 Nr. 1: C-Tec, Alu-Profilmatte, Bestückung: Gummistreifen

07 01947 04 Nr. 1: C-Tec, Alu-Profilmatte, Bestückung: Bürstenleisten A

07 01947 05 Nr. 1: C-Tec, Alu-Profilmatte, Bestückung: Bürstenleisten B

Untersuchungsergebnisse:

0701947-01-00-01

Prüfung von Bodenbelägen, Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften

DIN 51130

Parameter	Einheit	Ergebnis	Anforderung	Beurteilung	
				erfüllt	nicht erfüllt
Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel	°	23,5	-	-	-
Klasse der Rutschhemmung		R 11	-	-	-

0701947-02-00-01

Prüfung von Bodenbelägen, Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften

DIN 51130

Parameter	Einheit	Ergebnis	Anforderung	Beurteilung	
				erfüllt	nicht erfüllt
Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel	°	31,5	-	-	-
Klasse der Rutschhemmung		R 12	-	-	-

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des PFI darf der Bericht nicht auszugsweise verwendet werden. Restliches Untersuchungsmaterial wird nach 10 Wochen vernichtet. In Einzelfällen kann eine Untervergabe an andere geeignete Prüflaboratorien erfolgen. Ein Verzeichnis der akkreditierten Prüfverfahren und unsere geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen können auf unserer Internetseite eingesehen werden und werden Ihnen auf Anfrage gerne zugesandt. / Test results solely refer to the items tested. Extracts of the report may not be used without written permission by PFI. Remaining materials will be destroyed after 10 weeks. In individual cases, tests can be carried out by qualified subcontracting laboratories. A list of accredited test methods and our applying general terms and conditions are available on our website and will be sent to you on request.

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. • Marie-Curie-Strasse 19 • D-66953 Pirmasens • www.pfi-pirmasens.de • info@pfi-pirmasens.de

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. Test and Research Institute Pirmasens e.V.

Prüfbericht Nr. / Test Report No.: 0701947-01/05-00-01

Datum / Date: 2007-04-24
MA

0701947-03-00-01

Prüfung von Bodenbelägen, Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften

DIN 51130

Parameter	Einheit	Ergebnis	Anforderung	Beurteilung	
				erfüllt	nicht erfüllt
Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel	°	11,3	-	-	-
Klasse der Rutschhemmung		R 10	-	-	-

0701947-04-00-01

Prüfung von Bodenbelägen, Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften

DIN 51130

Parameter	Einheit	Ergebnis	Anforderung	Beurteilung	
				erfüllt	nicht erfüllt
Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel	°	34,0	-	-	-
Klasse der Rutschhemmung		R 12	-	-	-

0701947-05-00-01

Prüfung von Bodenbelägen, Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften

DIN 51130

Parameter	Einheit	Ergebnis	Anforderung	Beurteilung	
				erfüllt	nicht erfüllt
Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel	°	39,7	-	-	-
Klasse der Rutschhemmung		R 13	-	-	-

Dr. M. Scherer
(Abteilungsleitung / Department Management)

Dr. G. Nickolaus
(Institutsleitung / Managing Director)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des PFI darf der Bericht nicht auszugsweise verwendet werden. Restliches Untersuchungsmaterial wird nach 10 Wochen vernichtet. In Einzelfällen kann eine Untervergabe an andere geeignete Prüflaboratorien erfolgen. Ein Verzeichnis der akkreditierten Prüfverfahren und unsere geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen können auf unserer Internetseite eingesehen werden und werden Ihnen auf Anfrage gerne zugesandt. / Test results solely refer to the items tested. Extracts of the report may not be used without written permission by PFI. Remaining materials will be destroyed after 10 weeks. In individual cases, tests can be carried out by qualified subcontracting laboratories. A list of accredited test methods and our applying general terms and conditions are available on our website and will be sent to you on request.

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. • Marie-Curie-Strasse 19 • D-66953 Pirmasens • www.pfi-pirmasens.de • info@pfi-pirmasens.de